

Verklaring over de prestatiebestendigheid van het bouwproduct

0402-CPR-SC0479-16

Krachtens Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (de verordening bouwproducten of CPR), heeft dit certificaat betrekking op de volgende bouwproducten

Brandwerende en/of rookwerende buitendeuren

voor gebruik in brand- en/of rookscheidingen en/of vluchtroutes met de specificatie en de prestaties die op bladzijde 2 van dit certificaat zijn vermeld.

Productnaam: S/Y/D30, S/Y/D33, S/Y/D34, S/Y/D43, S/Y/D44, S/Y/D63

op de markt gebracht onder de naam of het merk

Daloc AB

P.O. Box 43
SE-545 21 Töreboda, Zweden

en geproduceerd in de productielocatie

Daloc AB, Industrigatan 7, SE 545 31 Töreboda, Zweden

Dit certificaat is een bevestiging dat aan alle voorwaarden inzake de beoordeling en evaluatie van de continuïteit van de prestaties, die in bijlage ZA van de norm

EN 16034:2014

onder systeem 1 voor de in dit certificaat gespecificeerde prestaties zijn beschreven, wordt voldaan, en dat de door de fabrikant uitgevoerde productiecontrole in de fabriek is geëvalueerd om de

continuïteit van de prestaties van het bouwproduct te garanderen.

Dit certificaat is voor het eerst afgegeven op 19-05-2017 en blijft geldig zolang er geen substantiële wijzigingen worden aangebracht in de geharmoniseerde norm, het bouwproduct, de AVCP-evaluatiemethoden of de productieomstandigheden in de fabriek, tenzij het certificaat tijdelijk of definitief wordt ingetrokken door de aangemelde productcertificatie-instantie.

Afgegeven door aangemelde instantie 0402.

De geldigheid van dit certificaat kan op onze website worden geverifieerd.



Martin Tillander
Hoofd productcertificatie

Dit is een vertaling van het originele Engelse document. In het geval van een geschil over de inhoud, prevaleert het Engelse origineel.

Certificaat 0402-CPR-SC0479-16 | uitgave 7 | 2026-03-05

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certification

P.O. Box 857, SE-50115 Borås, Zweden

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1341216

This document is the property of RISE and may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval by RISE.

Specificatie

Scharnierende, geïsoleerde enkele stalen deur met stalen frame, met of zonder: drempel, glas, decoratief houten paneel (niet EW 60), postinzet, kijkgaatje, bel en sleutelgat. Brandwerendheid max. afmeting 1368 x 2497 mm of 1242 x 2752 mm, min. afmeting 545 x 1645 mm. Rookwerendheid max. afmeting 1290 x 2393 mm. Gedetailleerde informatie over de deuren vindt u in classificatierapport nr. PX28936-2rev4 (brandwerendheid), nr.5P01018-4rev1 (rookwerendheid) en EXAP-rapport nr. 7P01479 (slijtvastheid en stevigheid, ook bij herhaaldelijk openen en sluiten). Op de deuren is EN 14351-1 van toepassing.

Prestaties

Essentiële eigenschappen	Prestaties
Brandwerendheid (voor afscheiding bij brand): E: EI ₁ : EI ₂ : EW:	- - 30 60
Rookwering (alleen wanneer rookwering vereist is)	S _a [*] , S ₂₀₀ [*]
Zelfsluitendheid (alleen voor zelfsluitende brandwerende en/of rookwerende deuren)	C
Slijtvastheid en stevigheid, ook bij herhaaldelijk openen en sluiten (alleen voor zelfsluitende brandwerende en/of rookwerende deuren): - Bestendigheid tegen slijtage (cyclische testen):	4 ^{**} , 5

*) Deuren S/Y30, S/Y33, S/Y43, S/Y44, S/Y63.

**) Deuren met noodbeslag of paniekbleslag.